

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 7 年 10 月 3 日

稲敷地方広域市町村圏事務組合

龍ヶ崎消防署長

殿

届出者

住 所 茨城県龍ヶ崎市馬場町440番地

氏 名 公益財団法人龍ヶ崎まちづくり文化財団

電話番号 0297-62-2227

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	茨城県龍ヶ崎市馬場町2612番地				
	名称	龍ヶ崎市文化会館				
	用途	令別表第一(1)項イ				
	規模	地上	3階	地下	1階	延べ面積 4,967㎡
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、ハロゲン化物消火設備 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識 排煙設備、非常電源（自家発電設備）、非常電源（蓄電池設備）、配線 防火戸・防火ダンパー等連動設備				
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		※ 備 考		
						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 4 ※印欄は、記入しないこと。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

（その1）

名 称	龍ヶ崎市文化会館		防 火 管理者	名島 良幸	
所在地	茨城県龍ヶ崎市馴馬町2612番地		点検実施 責 任 者	株式会社 東進ビルシステム 我孫子市湖北台10-6-7 小池 喜之 Tel:04-7188-1511	
点検種別	<input checked="" type="checkbox"/> 設備点検・ <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検・ (設備等設置維持計画による点検)		点検年月日	令和 7 年 9 月 3 日 ~ 年 月 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判定	不 良 内 容			
消火器具	<input checked="" type="radio"/> ・不良			名島 良幸	
屋内消火栓設備	<input checked="" type="radio"/> ・不良			名島 良幸	
スプリンクラー設備	<input checked="" type="radio"/> ・不良			名島 良幸	
ハロゲン化物消火設備	<input checked="" type="radio"/> ・不良	※熱源機械室のシャッターは、ハロゲン起動時に閉鎖しません。 (ハロゲン設備と連動で降下するようになっていません。常時閉で使用するをお願いします。)		名島 良幸	
自動火災報知設備	<input checked="" type="radio"/> ・不良			名島 良幸	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際増置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

（その2）

設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判定	不 良 内 容		
ガス漏れ火災警報設備	●・不良	※熱源機械室に設置のガス漏れ検知器3個は、2023年9月にて有効期限切れです。 (XH-273A 新コスモ電機)		名島 良幸
非常警報器具及び設備	●・不良			名島 良幸
誘導灯及び誘導標識	●・不良	※誘導灯27台はランプ 点滅の為、交換が望まれます。 (FK91220×26本) (FK91110×1本) 36台中27台 ※誘導灯1台は充電中に点滅の為、蓄電池の交換が望まれます。 (FK721×1個) ・小ホール裏外への出入口		名島 良幸
排煙設備	●・不良	※燃料及びエンジンオイルに濁りが見られます。		名島 良幸
非常電源（自家発電設備）	●・不良			名島 良幸
非常電源（蓄電池設備）	●・不良			名島 良幸
防火戸・防火ダンパー等連動設備	●・不良			名島 良幸

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。